

水道（浄水）水質検査結果一覧表

平成24年度 No.1

項 目	水源名 水質基準	小坂	花岡	小田井	出早	小井川	片間町	川岸	東堀	塩嶺	宗平寺	御用地	河原口	常現寺	内山	樋沢
		1 一般細菌	100個/mL以下	0個(各水源同左)												
2 大腸菌	検出されないこと	不検出(各水源同左)														
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下															
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下															
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下															
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下											0.001未満				
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満								0.001未満				
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下															
9 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満(各水源同左)														
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.18				1.68	1.88	5.83		2.3	5.2	1.88			
11 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05未満		0.05未満												
12 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下															
13 四塩化炭素	0.002mg/L以下															
14 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下															
15 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下															
16 ジクロロメタン	0.02mg/L以下															
17 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下															
18 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.0002	0.0002未満	0.0005		0.0002未満	0.0007	0.0002未満			0.0011
19 ベンゼン	0.01mg/L以下															
20 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満(各水源同左)														
21 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満(各水源同左)														
22 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0018	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
23 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.004未満(各水源同左)														
24 ジブromokロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0016	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
25 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満(各水源同左)														
26 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満(各水源同左)														
27 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.02未満(各水源同左)														

水道（浄水）水質検査結果一覧表

平成24年度 No.2

項 目	水源名 水質基準	水源名																
		小坂	花岡	小田井	出早	小井川	片間町	川岸	東堀	塩嶺	宗平寺	御用地	河原口	常現寺	内山	樋沢		
28	プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満(各水源同左)															
29	プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0019	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満(各水源同左)															
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												0.1未満				
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												0.061				
33	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												0.03未満				
34	銅及びその化合物	1.0mg/L以下																
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下																
37	塩化物イオン	200mg/L以下	1.0未満	6.3	6.3	1.1	2.6	4.3	29.6	14.6	7.1	5.5	11.4	4.7	1.0未満	4.4	3.0	
38	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	26		32		48		71.3		88		58.8		85		55	
39	蒸発残留物	500mg/L以下	64	78	84	78	75	97.8	175	175	94	117.5	170	104	76	84	83	
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																
41	ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満(各水源同左)															
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満(各水源同左)															
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																
44	フェノール類	0.005mg/L以下																
45	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	未	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	未	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.3	7.7	7.8	8.0	7.9	8.0	7.8	7.9	8.0	7.9	8.0	7.9	
47	味	異常でないこと	異常なし(各水源同左)															
48	臭気	異常でないこと	異常なし(各水源同左)															
49	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	未	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	未	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	
50	濁度	2度以下	0.2度未満(各水源同左)															
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	水温		13.2	14.4	14.1	13.5	12.8	13.4	15.0	14.8	12.9	13.1	16.5	14.2	13.5	12.8	14.0	
	判定		適合(各水源同左)															

※凡例 未・・・測定限界未満（数値は年間平均値）

御用地水源については4月から10月までの平均値