

高度浄水処理設備設置5水源のトリクロロエチレン水質検査結果(平成24年度)

(単位 mg/ℓ)

	採水日	水質基準値	宗平寺水源	片間町水源	東堀水源	河原口水源	川岸第二水源
原水	H24.8.1		0.0010	0.0034	0.0081	0.0019	0.00050
	H25.2.5		0.0012	0.0022	0.0052	0.00088	0.00071
浄水	H24.4.11	0.01mg/ℓ以下	0.0002未満	0.00049	0.00053	0.0002未満	0.0002未満
	H24.7.3		0.0002未満				
	H24.10.1		0.0002未満	0.0002未満			
	H24.12.10				0.00041	0.0002未満	0.0002未満
	H25.2.4		0.0002未満	0.0002未満			