

設定一覧表 外観

単位	基準	詳細	仕様	備考
外観	基礎		御影石 床下換気口	
	壁面		本館：スクラッチタイルW240×H60横目地10縦目地なし、胴蛇腹人研ぎ、ハイサイドライト部分人研ぎ 附属屋：スクラッチタイルW240×H60横目地10縦目地なし	
	開口部		スチールサッシ	
	屋根		鼻隠し人研ぎ 笠木銅板、軒樋 銅板？、	H12正面玄関庇修繕
	その他		豎樋 銅製	

設定一覧表 内部

単位	基準	詳細	仕様	備考	委員意見等	
内部諸室	正面玄関	床面	当初	床スラブ タイル(25mm×50mmバスケット張り)目地2mm		・現状を保つ
		壁面	当初	巾木 御影石、内壁スクラッチタイル(240×60mm)縦目地なし横目地10mm		・不良箇所を補修(木枠・ドア)
		天井	当初	廻り縁とも漆喰		・現状のまま残したい
		開口部建具	当初	ドア木製ガラス窓 木枠外側にテラコッタ、欄間付き 窓スチールサッシ、内扉枠外人研ぎ		・戸、ガラスも素晴らしい
		その他	当初	内扉踏み石 御影石		・照明は当時に近いものに ・照明器具の再考(違和感あり)
	公衆溜	床面	当初	床スラブ タイル張り 一部コンクリートスロープシート仕上げ		・天井は色もそのまま
		壁面	当初	巾木 研ぎ出し、腰壁 木パネル、小壁 漆喰		・ガラスは一部だけ残す
		天井	当初	廻り縁とも漆喰		・スチール枠、再塗装
		開口部建具	当初	玄関ドア木製ガラス窓、欄間付き 窓スチールサッシ ブラインド 換気口鉄製		・パテ、打ち直し
		その他	後補	カウンター 巾木 研ぎ出し、壁 木パネル 天板 木無垢材		・換気、空調を行うと良い ・このままでいきたい
	旧事務室	床面	後補	板張り 木組 束石 束 大引 根太 修繕箇所は新規フローリング		・大空間として活用
		壁面	後補	巾木 木、腰壁 木パネル、小壁 漆喰		・仮設フレームで電力供給
		天井	後補	廻り縁とも漆喰		・床下より空調
		開口部建具	後補	窓スチールサッシ 換気口鉄製		・仮設フレームを組めば用途が広がる のでは(展示ブースのイメージ)
		その他	後補	照明器具1カ所ペンダントライト 床暖房用ラジエーター1台展示用で復旧		・ペンダントライトに戻す ・コンサート、講演、映画館に良い
	旧電話室	床面	当初	コンクリート		
		壁面	当初	コンクリートに漆喰仕上げ		
		天井	当初	コンクリートに漆喰仕上げ		
		開口部建具	後補	木製ドアガラス窓付き、当初の木製窓枠内にアルミサッシと換気扇設置		
		その他		電話端子盤		

内部諸室	1階	おかや文化振興事業団事務室	床面		後補	カーペット（板張りの上）		
			壁面		後補	巾木 木、腰壁 木パネル、小壁 漆喰、カウンター上 ポード軽間		
			天井		後補	廻り縁とも漆喰		
			開口部建具		当初	入口 木製両開き建具、応接入口 木製片開、窓 スチールサッシ、鉄製換気口		
			その他			内部に木造で中2階を設置（床置き）		
		応接室	床面		後補	板張りにカーペット		<ul style="list-style-type: none"> <li>・補修のうえ用途を考える</li> <li>・そのまま残したい</li> <li>・床が緩い→元に戻す？</li> </ul>
			壁面		後補	巾木 木、腰壁 木製パネル、小壁 漆喰（コンクリート下地と木下地）耐震改修により建具設置		
			天井		当初	廻り縁とも漆喰		
			開口部建具		当初	木製ドア、耐震改修で1カ所増設、窓スチールサッシロールカーテン 換気口鉄製		
			その他			エアコン		
		西玄関	床面		当初	タイル		<ul style="list-style-type: none"> <li>・現状保存</li> <li>・そのまま残したい</li> </ul>
			壁面		当初	巾木 御影石、腰壁 スクラッチタイル、小壁 漆喰		
			天井		当初	漆喰		
			開口部建具		当初	玄関ドア木製すりガラス、欄間付き、応接木製ドア ドアノブなし、ハイサイドライト		
			その他		当初	階段 蹴上漆喰、踏面人研ぎ		
		広間1	床面		後補	板張り 一部長尺シート張り		<ul style="list-style-type: none"> <li>・漆喰面は補修</li> <li>・天井を修理する</li> <li>・ロンリウムを木の床に戻す</li> </ul>
			壁面		後補	巾木 木、腰壁 縦板張り、小壁 漆喰		
			天井		当初	漆喰		
			開口部建具		後補	木製引き戸 すりガラス付き、ドア 木製（吊元変更）		
			その他			照明 新規ペンダントライト		
化粧室1	床面		当初	板張り				
	壁面		当初	巾木 木、腰壁 縦板張り、小壁 漆喰				
	天井		当初	漆喰				
	開口部建具		後補	トイレドア 木製すりガラス付き、鉄扉、ハイサイドライト スチールはめ殺し				
	その他							
便所1	床面		当初	タイル張り トイレブース コンクリート				
	壁面		当初	腰壁 タイル、小壁 漆喰（トイレブースも同様）				
	天井		当初	漆喰				
	開口部建具		後補	スチールサッシ（窓部分に換気扇設置）				
	その他			小便器 5台、大便器 3（内洋式便器1）				

内部諸室	1階	物置1	床面	後補	板張りの上にカーペット		
			壁面	後補	巾木 木、腰壁 縦板張り、小壁漆喰		
			天井	当初	廻り縁とも漆喰		
			開口部建具	当初	窓 スチールサッシ、入口 木製両開きドア すりガラス付き		
			その他		内部に木造で中2階を設置(床置き)		
		物置2	床面	後補	板張りの上にカーペット		
			壁面	後補	巾木 木、腰壁 縦板張り、小壁漆喰		
			天井	当初	廻り縁とも漆喰		
			開口部建具	当初	窓 スチールサッシ、入口 木製引き違い戸 すりガラス付き		
			その他		内部に木造で中2階を設置(床置き)		
		旧用務員室	床面	後補	フローリング	耐震改修で和室を洋間に改良	・このまま残したい
			壁面	後補	巾木 漆喰		
			天井	後補	漆喰		
			開口部建具	後補	窓 スチールサッシ、木引き違い戸 透明ガラス付き、親子木製ドア 換気口鉄製		
			その他		ペンダントライト		
		旧宿直室	床面	後補	畳		
			壁面	後補	真壁繊維壁 長押 床柱 床の間 造作棚		
			天井	後補	板張り天井		
			開口部建具	後補	入口ドア 木製建具透明ガラス欄間付き、縁側障子ガラス、欄間付き、窓スチールサッシ		
			その他				
炊事室	床面	後補	コンクリート防塵塗装		・有効に利用したい		
	壁面	後補	巾木 木、腰壁 縦板、小壁 漆喰、開口部を塞いだ部分、軽間ボード塗装				
	天井	当初	天井廻り縁とも漆喰				
	開口部建具	後補	外部ドアアルミサッシ欄間付き、窓スチールサッシ、				
	その他						
旧食堂	床面	後補	長尺シート				
	壁面	後補	巾木 木、腰壁 縦板張り、小壁 漆喰				
	天井	後補	ジプトーン				
	開口部建具	当初	窓 スチールサッシ、入口 木製引き戸 ガラス付き、木製ドア ガラス付き 換気口鉄製	入口建具 オリジナル不明			
	その他		ジプトーン天井の上には既存の漆喰天井あり				

内部諸室	1階	西階段	床面	後補	蹴上、踏面 木板、段鼻 金具		・そのまま残す
			壁面		ささら 木、腰壁 縦板張り、小壁 漆喰		
			天井		漆喰		
			開口部建具		窓 スチールサッシ		
			その他		階段手摺 ステンレス		
		廊下	床面	後補	板張り 一部長尺シート張り		
			壁面	後補	巾木 木、腰壁 縦板張り、小壁 漆喰、耐震壁コンクリート打ち放し		
			天井	当初	漆喰		
			開口部建具	後補	木製引き戸 すりガラス付き、ドア 木製（吊元変更）、耐震壁 新規木製ドア		
			その他		照明 新規ペンダントライト		
		東玄関	床面	後補	コンクリート	床を嵩上げしているため 巾木なし	
			壁面	後補	腰壁 タイル、小壁 漆喰		
			天井	当初	廻り縁とも漆喰		
			開口部建具	後補	玄関 アルミ自動ドア、物置3入口 木製ドア		
			その他				
		広間2	床面	後補	長尺シート張り		
			壁面	当初	巾木 木、腰壁 縦板張り、小壁 漆喰		
			天井	当初	漆喰		
			開口部建具	後補	窓 スチールサッシにボード張り、換気口 鉄製		
			その他		照明 蛍光灯		
物置3	床面	当初	コンクリート				
	壁面	後補					
	天井	当初					
	開口部建具	後補	ドア 木製				
	その他						
旧化粧室2	床面	後補	コンクリート				
	壁面	後補	腰壁 タイル張り、小壁 漆喰				
	天井	当初	漆喰				
	開口部建具	後補	入口ドア 木製ガラス付き 外部ドア 鉄扉、換気扇	当初の外部北側への扉が 封鎖され、西側にドアを 設置			
	その他		流し台（消防時代の滅菌室用器具）、蛍光灯				

内部諸室	1階	旧便所2	床面		後補	タイル25mm角		
			壁面		後補	腰壁 タイル、小壁 漆喰、		
			天井		当初	漆喰		
			開口部建具		後補	入口ドア アルミ、窓 スチールサッシ一部換気扇、トイレブース木製ドアガラス付き	当初入口閉鎖 ボード	
			その他			蛍光灯 小便器4 和式便器3 流し台 スピーカー	入口が当初西から東に変更	
		東階段	床面		当初	蹴上、踏面 木板、段鼻 金具		
			壁面		後補	ささら 木、腰壁 縦板張り、小壁 漆喰		
			天井		当初	漆喰		
			開口部建具		後補	窓 スチールサッシ		
			その他			階段手摺 ステンレス		
		通路	床面		後補	コンクリートスロープ	当初下駄箱置場から新館への通路に変更したため、スロープとなる	
			壁面		後補	漆喰		
			天井		当初	漆喰		
			開口部建具		後補	窓 スチールサッシ、外部ドア 鉄扉		
			その他					

内部諸室	2階	旧議場傍聴席 (事務室1)	床面	当初	板張り		・建設当時に復旧(壁・天井・間仕切り) ・壁を取り払い、事務室1、2を一体として広く使う ・現状維持(天井補強要)
			壁面	後補	巾木 木、腰壁下 板パネル、腰壁上 縦リブパネル、小壁 漆喰(シート貼付け)		
			天井	後補	吸音ボード、ルーバー(内側木毛板)		
			開口部建具	当初	窓 スチールサッシ、ドア 木製片開2カ所(1カ所ガラス付き) (両開き2カ所)		
			その他		ルーバー付き埋込蛍光灯		
		旧議場傍聴席 (事務室2)	床面	当初	板張り		・建設当時に復旧(壁・天井・間仕切り) ・壁を取り払い、事務室1、2を一体として広く使う ・現状維持(天井補強要)
			壁面	後補	間仕切り壁 巾木 木、腰壁 化粧ベニア、小壁 ボード 東側壁 巾木 木、腰壁下 板パネル、腰壁上 縦リブパネル、小壁、吸音ボード		
			天井	後補	吸音ボード、ルーバー(内側木毛板)		
			開口部建具	後補	窓 スチールサッシ、間仕切り フラッシュガラス付き、廊下窓 ガラス木建具		
			その他		アコーディオンカーテン、		
		旧委員室1	床面	後補	板張りに絨毯	市長室	・既存のまま ・天井の防音をどうするか ・バックヤードとして利用
			壁面	後補	巾木 木、腰壁 木パネル、小壁 漆喰		
			天井	後補	吸音ボード(上部に漆喰天井)		
			開口部建具	後補	窓 スチールサッシ、換気口 鉄製、ドア 木製片開きと両開き	旧議長室側ドアはS40年台に設置	
			その他		FFファンヒーター 蛍光灯 ブラインド		
		旧委員室2	床面	当初	板張り		・そのまま残す、有効利用
			壁面	当初	巾木 木、腰壁 縦板張り、小壁 漆喰		
			天井	当初	廻り縁とも漆喰		
			開口部建具	当初	窓 スチールサッシ、換気口 鉄製、廊下側ドア 木製両開き2カ所 旧議長室側ドア 木製		
			その他		倉庫、黒板、レースカーテン		
旧議員室2	床面	後補	絨毯	和室を洋間に変更 下地は木板	・天井を修復床を戻す		
	壁面	後補	巾木 木、漆喰 旧議長室側壁 巾木 木、ボード	既存木間仕切を移動し漆喰からボードに変更			
	天井	後補	廻り縁とも漆喰				
	開口部建具	後補	窓 スチールサッシ、換気口 鉄製、入口 木製両開き欄間付き 廊下側 木製ガラス窓欄間付き 旧議長室側ドア 木製片開	旧議長室側ドアはS40年台に設置			
	その他		押入、床の間、蛍光灯、書棚				

内部諸室	2階	旧議長室	床面	後補	絨毯		・天井を修復☑床を戻す
			壁面	後補	巾木 木、漆喰		
			天井	後補	廻り縁とも漆喰		
			開口部建具	後補	窓 スチールサッシ、換気口 鉄製、入口 木製両開き欄間付き		
			その他		押入、床の間、蛍光灯、書棚		
		旧議員室1	床面		カーペット	和室を洋間に変更 下地は木板	・天井の防音をどうするか ・床を戻す
			壁面		巾木 木、漆喰		
			天井		廻り縁とも漆喰		
			開口部建具		窓 スチールサッシ、換気口 鉄製、入口 木製両開き欄間付き		
			その他		押入、床の間、蛍光灯、書棚		
		旧貴賓室	床面	後補	カーペット		・床を戻す
			壁面	当初	巾木 木、腰壁 板パネル、小壁 漆喰		
			天井	当初	廻り縁とも漆喰		
			開口部建具	当初	窓 スチールサッシ、入口 木製両開きドア		
			その他		蛍光灯、FFファンヒーター		
		化粧室・女子トイレ	床面	後補	配管のため嵩上げ 洗面所 カーペット トイレシャワー シート	タイル床の上に根太設置	
			壁面	後補	巾木 ソフト巾木、腰壁 メラミン板、小壁 漆喰		
			天井	当初	廻り縁とも漆喰		
			開口部建具	後補	窓 スチールサッシ、入口 片開木製ドア		
			その他		内部のトイレブース、シャワーユニットは平成14年に設置		
		旧物置	床面	当初	板張り		・壁の漆喰を修理
			壁面	後補	巾木 木、腰壁 縦板張り、小壁 漆喰		
			天井	当初	廻り縁とも漆喰		
			開口部建具	後補	入口 両開き木製建具 欄間付き、窓 スチールサッシ、鉄製換気口、印刷室へのドア 建具なし		
			その他				
旧印刷室	床面	当初	板張り		・天井を取る		
	壁面	後補	巾木 木、腰壁 縦板張り、小壁 漆喰				
	天井	後補	既存天井の下に吸音ボード張り、点検口あり				
	開口部建具	当初	入口 両開き木製建具 欄間付き、窓 スチールサッシ、鉄製換気口、控室へのドア フラッシュ戸増設				
	その他						

内部諸室	2階	旧控室	床面		当初	板張り		・そのまま残す
			壁面		後補	巾木 木、腰壁 縦板張り、小壁 漆喰		
			天井		当初	廻り縁とも漆喰		
			開口部建具		後補	入口 両開き木製建具、会議室へのドア 両開き木製建具、窓 スチールサッシ、鉄製換気口		
			その他					
		旧映写室	床面		?	コンクリート		
			壁面		?	腰壁 縦板張り、小壁 漆喰		
			天井		?	廻り縁とも漆喰 小屋浦点検口		
			開口部建具		?	木製建具		
			その他			電球 3面造作棚		
	広間・廊下	床面		当初	板張り		・そのまま残す	
		壁面		当初	巾木 木、腰壁 縦板張り、小壁 漆喰			
		天井		当初	廻り縁とも漆喰			
		開口部建具		当初	階段入口 両開き木製建具			
		その他						
	地階	旧ボイラー室	床面		後補	コンクリート		
			壁面		後補	漆喰		
			天井		後補	漆喰 、石炭搬入口 ガラスブロック		
			開口部建具		後補	ボイラー室入口 鉄扉、階段入口 木製建具		
			その他			換気扇 蛍光灯		
防空地下室		床面		当初	コンクリート	昭和18年に増築		
		壁面		後補	レンガ積みの上漆喰			
		天井		当初	ボード張り（木梁の上に野縁、野縁下天井ボード、野縁上板張りの上土をかぶせている）			
		開口部建具		後補	外部側木製ドア欠損、室内側 木製片開			
		その他			建築時の入口は封鎖 1階床面の入口から地中梁上までは木、梁下はコンクリート階段			