

【記入例】

木造用

「建築構造審査・検査要領 ー実務編 検査マニュアルー 2012年版」 P.300～P.302 引用

(第四面)

工事監理の状況

	確認を行った 部位、材料の 種類等	照合内容	照合を行った 設計図書	設計図書の内 容について設 計者に確認し た事項	照合方法	照合結果 (不適の場合に は建築主に対し て行った報告の 内容)
敷地の形状、高さ、 衛生及び安全	敷地	・敷地境界等の確認 ・接する道路の幅員 ・道路後退の状況	配置図	特に無し	・測量図と現場確認	適
	地盤	・地耐力 (5kN/m ²)	構造計算書 構造図 仕様書	特に無し	・土工事の工程終了後に現地で照合 ・報告書による確認	適
	擁壁	・高さ、形状、寸法 ・設置の状況	配置図 詳細図	特に無し	・現場にて照合 ・目視にて確認	適
	排水管、排水溝	・設置の状況 ・管径、接続状況配	配置図 設備図	特に無し	・現場にて照合 ・目視にて確認	適
主要構造部及び主 要構造部以外の構 造耐力上主要な部 分に用いる材料 (接合材料を含 む)の種類、品質、 形状及び寸法	木材	・材料、種類、規格 品質、形状、寸法	各階伏図 矩計図	特に無し	・受入時の検査 ・工程終了時に現場にて照合	適
	鉄筋	・材料、種類、規格、形状 寸法 D10～D16(SD295A)	基礎伏図 矩計図 仕様書	特に無し	・受入時の検査 ・工程終了時に現場にて照合 ・ミルシート等による照合	適
	コンクリート	・材料、種類、規格、品質 (コンクリートFc=18N/m ²) ・四週圧縮強度 ・アルカリ骨材反応 (検査者;)	基礎伏図 矩計図 仕様書	特に無し	・配合計画、報告書による書類 審査 ・圧縮試験結果の確認 ・検査結果の確認	適
	屋根材	・材料、寸法、形状 ・不燃材料	仕上げ表 小屋伏図	特に無し	・受入時の検査 ・工程終了時に現場にて照合	適
	外壁材	・材料、寸法、形状 ・防火構造 ・不燃材料	仕上げ表 矩計図 立面図	特に無し	・受入時の検査 ・工程終了時に現場にて照合	適
	接合金物	・形状、寸法、品質、規格	矩計図、	特に無し	・受入時の検査 ・工程終了時に現場にて照合	適
	アンカーボルト	・形状、寸法、品質、規格	基礎伏図	特に無し	・受入時の検査 ・工程終了時に現場にて照合	適
主要構造部及び主 要構造部以外の構 造耐力上主要な部 分に用いる材料の 接合状況、接合部 分の形状等	柱とはりの接合 部分	・接合状況	各階伏図 矩計図	特に無し	・工程終了時に現場にて照合	適
	筋交い端部の接 合部分	・接合状況	各階伏図 矩計図	特に無し	・工程終了時に現場にて照合	適
	柱と土台の接合 部分	・接合状況	各階伏図 矩計図	特に無し	・工程終了時に現場にて照合	適
	土台と基礎の接 合部分	・接合状況	基礎伏図 矩計図	特に無し	・工程終了時に現場にて照合	適
	基礎鉄筋の接合 部分	・継ぎ手の状況 ・重ね長さ	基礎伏図 矩計図	特に無し	・工程終了時に現場にて照合	適
建築物の各部分の 位置、形状及び大 きさ	基礎	・位置、形状、寸法 ・配筋本数、配置 ・配筋のかぶり厚さ	配置図 基礎伏図 矩計図	特に無し	・工程終了時に現場にて確認	適
	土台	・位置、形状、寸法	土台伏図	特に無し	・工程終了時に現場にて確認	適
	柱	・位置、形状、寸法 ・通し柱の状況	平面図 矩計図 各階伏図	特に無し	・工程終了時に現場にて確認	適
	梁	・位置、形状、寸法 ・欠き込みの有無	矩計図 小屋伏図	特に無し	・工程終了時に現場にて確認	適
	筋交い	・位置、形状、寸法 ・欠き込み、補強の状況	矩計図 軸組図	特に無し	・工程終了時に現場にて確認	適
	壁、耐力壁	・位置、形状、寸法 ・欠き込み、補強の状況	矩計図 軸組図	特に無し	・工程終了時に現場にて確認	適
	筋交い	・位置、形状、寸法 ・欠き込み、補強の状況	矩計図 軸組図	特に無し	・工程終了時に現場にて確認	適
	床	・位置、形状、寸法 ・火打ち材の配置	平面図 断面図	特に無し	・工程終了時に現場にて確認	適

	屋根 建物全体	・位置、形状、寸法 ・平面形状 ・断面形状 ・建物の高さ	立面図、矩計図 配置図 立面図 各階平面図	特に無し 特に無し	・工事完了時に現場にて確認 ・工事完了時に現場にて確認	適 適
	廊下 階段	・位置、形状、寸法 ・位置、形状、寸法	各階平面図 各階平面図	特に無し 特に無し	・工事完了時に現場にて確認 ・工事完了時に現場にて確認	適 適
構造耐力上主要な部分の防錆、防蝕及び防蟻措置及び状況	地面から1m以内の部分の土台、柱、筋交い 外壁の下地	・防蝕、防蟻処置の状況 ・防水措置の状況	立面図 矩計図 立面図 矩計図	特に無し 特に無し	・工事完了時に現場にて確認 ・工事完了時に現場にて確認	適 適
特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況	該当無し					
居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種類及び当該建築材料を用いる部分の面積	各居室の床 壁 天井	・建材等の種類 ・仕上げ材の種類 ・下地材の種類及び面積 (全て規制対象外)	使用建築材料表 (仕様書) 建具表	特に無し	・受入時の検査及び工程終了時に現場にて照合	適
天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げの材料の種類及び厚さ	火気使用室の天井 壁	・仕上材の種類 ・下地の種類 ・仕上げの状況	仕上げ表 矩計図	特に無し	・受入時の検査及び工程終了時に現場にて照合	適
開口部に設ける建具の種類及び大きさ	外部開口部 (建具等)	・寸法、形状 ・防火設備	各階平面図 立面図 建具表	特に無し	・工事完了時に現場にて確認	適
建築設備に用いる材料の種類及びその照合した内容並びに当該建築設備の構造及び施工状況(区画貫通部の処理状況を含む。)	電気設備 給排水設備 居室の換気設備 天井裏、小屋裏 住宅用防災機器	・種類、形状、寸法 ・設置状況、機器類の性能 ・形状、寸法、規格 ・設置状況、機器類の性能 ・天井裏等の措置 (全て規制対象外) ・設置位置、種類、認定	平面図 設備図 平面図、設備図 換気計算書 使用建築材料表 平面図	特に無し 特に無し 特に無し 特に無し	・受入時の製品確認及び取付時に現場にて確認 ・受入時の製品確認及び取付時に現場にて確認 ・受入時の製品確認及び取付時に現場にて確認 ・受入時の製品確認及び取付時に現場にて確認	適 適 適 適
備考						

※建築基準法施行規則第4条第1項による必要な書類を添えること。