

【記入例】

RC造用

「建築構造審査・検査要領 ー実務編 検査マニュアルー 2012年版」 P.56～P.59 引用

(第四面)

工事監理の状況

	確認を行った部位、材料の種類等	照合内容	照合を行った設計図書	設計図書の内容について設計者に確認した事項	照合方法	照合結果 (不適の場合には建築主に対して行った報告の内容)
敷地の形状、高さ、衛生及び安全	敷地	・敷地境界等の確認	配置図	特に無し	・測量図と現場確認	適
	地盤	・接する道路の幅員 ・道路後退の状況 ・地耐力 (〇kN/m <sup>2</sup> )	構造計算書 構造図 仕様書	特に無し	・土工事の工程終了後に現地で照合 ・報告書による確認	適
	擁壁	・高さ、形状、寸法 ・設置の状況	配置図 詳細図	特に無し	・現場にて照合 ・目視にて確認	適
	排水管、排水溝	・設置の状況 ・管径、接続状況配	配置図 設備図	特に無し	・現場にて照合 ・目視にて確認	適
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料(接合材料を含む)の種類、品質、形状及び寸法	鉄筋	・材料、種類、規格、形状、寸法 D10～D16 (SD295A) D19～(SD345)	構造詳細図 仕様書	特に無し	・受入時の検査 ・工程終了時に現場にて照合	適
	コンクリート	・材料、種類、規格、品質 (コンクリート Fc=18N/m <sup>2</sup> ) ・四週圧縮強度 (検査者; ) サンプル数 1回/150 m <sup>3</sup> 試験結果;合格	構造詳細図 仕様書	特に無し	・ミルトによる照合 ・配合計画、報告書による書類審査 ・試験結果の確認	適
		・アルカリ骨材反応 (検査者; ) サンプル数;着手前 工事中 1回 試験結果;合格	仕様書		・試験結果の確認	
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等	基礎	・位置、形状、寸法 ・配筋本数、配置	基礎伏図 構造詳細図 仕様書	特に無し	・工程終了時に現場で照合 ・同上	適
	柱	・配筋のかぶり厚さ ・柱主筋の本数、径、位置 ・柱主筋の定着 ・フープの径、ピッチと位置 ・柱のかぶり厚さ	床伏図 構造詳細図 仕様書	特に無し	・工程終了時に現場で確認 ・同上	適
	はり(小梁含む)	・打込み欠損部の有無 ・主筋の本数、径、位置 ・主筋の定着 ・あばら筋の径、位置 ・はりのかぶり厚さ	施工要領書 床伏図 構造詳細図 仕様書	特に無し	・工程終了時に現場で確認 ・同上	適
	継手	・貫通孔の位置、補強方法 ・打込み欠損部の有無 ・重ね継手の長さ、位置 ・ガス圧継手の形状、位置 ・圧接内部欠損検査 (検査者; ) サンプル数 30 箇所/ロット 試験結果;合格 ・特殊継手の形状、位置	要領書 構造詳細図 仕様書 検査要領書 評定時仕様	特に無し	・同上 ・工程終了時に現場で確認 ・同上 ・工程終了時に現場で確認 ・同上	適
	床版(べた基礎含む)	・主筋の向き、径、間隔、位置 ・主筋の定着と継手 ・出入隅部、開口部等継手 ・床版のかぶり厚さ ・打込み、補強の状況	構造詳細図 仕様書 要領書	特に無し	・工程終了時に現場で確認 ・工程終了時に現場にて確認 ・同上 ・同上	適
	壁	・壁筋の径、間隔、定着、継手 ・開口部の補強 ・スリットの位置、種類、施工方法 ・壁のかぶり厚さ ・打込み欠損部の有無	要領書 構造詳細図 軸組図 仕様書 要領書	特に無し	・工程終了時に現場にて確認 ・同上 ・同上 ・同上	適
	階段	・主筋の本数、径、定着	要領書 構造詳細図	特に無し	・同上 ・工程終了時に現場にて確認	適

建築物の各部分の位置、形状及び大きさ	建物全体	・平面形状、断面形状 ・建物の高さ ・位置及び形状	配置図、立面図 平面図	特に無し	・工事完了時に現場にて確認	適
	壁	・位置及び形状	平面図	特に無し	・型枠、支柱の取外し後、現場にて確認	適
	床	・位置及び形状	断面図	特に無し	・型枠、支柱の取外し後、現場にて確認	適
	階段	・位置及び形状	断面図 階段詳細図	特に無し	・型枠、支柱の取外し後、現場にて確認	適
	壁	・壁の種類 (耐力壁、その他の壁) ・壁の位置、形状、寸法 ・開口部の位置	軸組図 構造詳細図	特に無し	・工程終了時に現場にて照合	適
	柱	・柱の位置、形状、寸法	床伏図 構造詳細図	特に無し	・工程終了時に現場にて照合	適
	はり	・はりの位置、形状、寸法	床伏図 構造詳細図	特に無し	・工程終了時に現場にて照合	適
床版	・床版の位置、形状、寸法 ・開口部の位置	床伏図 構造詳細図	特に無し	・工程終了時に現場にて照合	適	
構造耐力上主要な部分の防錆、防腐及び防蟻措置及び状況	該当箇所なし					
特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況	該当無し					
居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種類及び当該建築材料を用いる部分の面積	各居室の 床 壁 天井	・建材等の種類 ・仕上げ材の種類 ・下地材の種類及び面積 (全て規制対象外)	使用建築材料表 (仕様書) 建具表	特に無し	・受入時の検査及び工程終了時に現場にて照合	適
天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げの材料の種類及び厚さ	火気使用室の 天井 壁	・仕上材の種類 ・下地の種類 ・仕上げの状況	仕上げ表 矩計図	特に無し	・受入時の検査及び工程終了時に現場にて照合	適
開口部に設ける建具の種類及び大きさ	外部開口部 (建具等)	・寸法、形状 ・防火設備	各階平面図 立面図 建具表	特に無し	・工事完了時に現場にて確認	適
建築設備に用いる材料の種類及びその照合した内容並びに当該建築設備の構造及び施工状況(区画貫通部の処理状況を含む。)	電気設備	・種類、形状、寸法 ・設置状況、機器類の性能	平面図 設備図	特に無し	・受入時の製品確認及び取付時に現場にて確認	適
	給排水設備	・形状、寸法、規格 ・設置状況、機器類の性能	平面図、設備図	特に無し	・受入時の製品確認及び取付時に現場にて確認	適
	居室の換気設備	・形状、寸法、規格 ・設置状況、機器類の性能	換気計算書	特に無し	・受入時の製品確認及び取付時に現場にて確認	適
	天井裏、小屋裏	・天井裏等の措置 (全て規制対象外)	使用建築材料表	特に無し	・受入時の製品確認及び取付時に現場にて確認	適
	住宅用防災機器	・設置位置、種類、認定	平面図	特に無し	・受入時の製品確認及び取付時に現場にて確認	適
備考						

※建築基準法施行規則第4条第1項による必要な書類を添えること。