令和3年度　毎日水質検査結果

水系	宗平寺					塩嶺					小井川					出早				
項目	外観検査		残留塩素			外観検査		残留塩素			外観検査		残留塩素			外観検査		残留塩素		
	色度	濁度	最高	最低	平均	色度	濁度	最高	最低	平均	色度	濁度	最高	最低	平均	色度	濁度	最高	最低	平均
基準	5度以下	2度以下	0.1mg/l以上	0.1mg/l以上	0.1mg/l以上	5度以下	2度以下	0.1mg/l以上	0.1mg/l以上	0.1mg/l以上	5度以下	2度以下	0.1mg/l以上	0.1mg/l以上	0.1mg/l以上	5度以下	2度以下	0.1mg/l以上	0.1mg/l以上	0.1mg/l以上
4月	5度以下	2度以下	0.3	0.3	0.3	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.3	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
5月	5度以下	2度以下	0.3	0.3	0.3	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.3	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
6月	5度以下	2度以下	0.3	0.3	0.3	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.3	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
7月	5度以下	2度以下	0.3	0.3	0.3	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.1	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
8月	5度以下	2度以下	0.3	0.3	0.3	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.3	0.1	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
9月	5度以下	2度以下	0.3	0.3	0.3	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.3	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
10月	5度以下	2度以下	0.3	0.3	0.3	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.1	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
11月	5度以下	2度以下	0.3	0.2	0.3	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.3	0.1	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
12月	5度以下	2度以下	0.3	0.3	0.3	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.3	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
1月	5度以下	2度以下	0.3	0.3	0.3	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.3	0.1	0.3	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
2月	5度以下	2度以下	0.3	0.3	0.3	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.3	0.2	0.3	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
3月	5度以下	2度以下	0.3	0.3	0.3	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.3	0.1	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
平均	5度以下	2度以下	0.3	0.3	0.3	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.3	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2

水系	常現寺					片間町					東堀					花岡				
項目	外観検査		残留塩素			外観検査		残留塩素			外観検査		残留塩素			外観検査		残留塩素		
	色度	濁度	最高	最低	平均	色度	濁度	最高	最低	平均	色度	濁度	最高	最低	平均	色度	濁度	最高	最低	平均
基準	5度以下	2度以下	0.1mg/l以上	0.1mg/l以上	0.1mg/l以上	5度以下	2度以下	0.1mg/l以上	0.1mg/l以上	0.1mg/l以上	5度以下	2度以下	0.1mg/l以上	0.1mg/l以上	0.1mg/l以上	5度以下	2度以下	0.1mg/l以上	0.1mg/l以上	0.1mg/l以上
4月	5度以下	2度以下	0.3	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.3	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
5月	5度以下	2度以下	0.3	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.3	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
6月	5度以下	2度以下	0.3	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.1	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
7月	5度以下	2度以下	0.3	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.1	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
8月	5度以下	2度以下	0.3	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.1	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
9月	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.3	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
10月	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
11月	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.3	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
12月	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.1	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
1月	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
2月	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.3	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
3月	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
平均	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2

水系	河原口					内山					樋沢					川岸				
項目	外観検査		残留塩素			外観検査		残留塩素			外観検査		残留塩素			外観検査		残留塩素		
	色度	濁度	最高	最低	平均	色度	濁度	最高	最低	平均	色度	濁度	最高	最低	平均	色度	濁度	最高	最低	平均
基準	5度以下	2度以下	0.1mg/l以上	0.1mg/l以上	0.1mg/l以上	5度以下	2度以下	0.1mg/l以上	0.1mg/l以上	0.1mg/l以上	5度以下	2度以下	0.1mg/l以上	0.1mg/l以上	0.1mg/l以上	5度以下	2度以下	0.1mg/l以上	0.1mg/l以上	0.1mg/l以上
4月	5度以下	2度以下	0.2	0.1	0.2	5度以下	2度以下	0.3	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
5月	5度以下	2度以下	0.2	0.1	0.2	5度以下	2度以下	0.3	0.2	0.3	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
6月	5度以下	2度以下	0.2	0.1	0.2	5度以下	2度以下	0.3	0.2	0.3	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
7月	5度以下	2度以下	0.2	0.1	0.2	5度以下	2度以下	0.3	0.2	0.3	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
8月	5度以下	2度以下	0.2	0.1	0.2	5度以下	2度以下	0.3	0.2	0.3	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
9月	5度以下	2度以下	0.2	0.1	0.2	5度以下	2度以下	0.3	0.2	0.3	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
10月	5度以下	2度以下	0.2	0.1	0.2	5度以下	2度以下	0.3	0.2	0.3	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
11月	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.3	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.3	0.3	0.3	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
12月	5度以下	2度以下	0.2	0.1	0.2	5度以下	2度以下	0.3	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.3	0.3	0.3	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
1月	5度以下	2度以下	0.2	0.1	0.2	5度以下	2度以下	0.3	0.2	0.3	5度以下	2度以下	0.3	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
2月	5度以下	2度以下	0.2	0.1	0.2	5度以下	2度以下	0.3	0.2	0.3	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
3月	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.3	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.3	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
平均	5度以下	2度以下	0.2	0.1	0.2	5度以下	2度以下	0.3	0.2	0.3	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2

水系	小坂				
項目	外観検査		残留塩素		
	色度	濁度	最高	最低	平均
基準	5度以下	2度以下	0.1mg/l以上	0.1mg/l以上	0.1mg/l以上
4月	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
5月	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
6月	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
7月	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
8月	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
9月	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
10月	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
11月	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
12月	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
1月	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
2月	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
3月	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2
平均	5度以下	2度以下	0.2	0.2	0.2

※毎日水質検査箇所は、浄水水質検査採水箇所(各水系末端付近)にて行っております。
※残留塩素平均値は小数点第二位を四捨五入した値となっており、すべての水系で0.1mg/l以上となっています。