

市立岡谷図書館施設改修工事に関わる補正予算について

R6.11月 生涯学習課

1 補正理由

図書館床下ピット内の給水管漏水を原因とする地下書庫内天井への浸水が発生した。このため、館全体の給水管について調査を行った結果、数か所で修繕が必要であることが判明した。

また、地下書庫内天井において雨漏りが発生し、その原因が大雨による図書館横側溝からの浸水である可能性が高いことが確認された。

図書館横の側溝については、令和5年度に一部区間を改修しているが、未改修の部分についても早期に改修を行う必要がある。

以上のことから、これらの改修工事に必要な経費の補正予算を行う。

2 工事内容

「給水管改修工事」

- ①工事内容： 地下ピット内の給水管入替、錆止め材の塗布、断熱材巻き戻し工事
- ②工 期： 着工から2週間程度
- ③予定価格： 600,000円

「側溝改修工事」

- ①工事内容： 老朽化した側溝の取壊し工事及び現場打側溝工事
- ②工 期： 着工から1ヵ月
- ③予定価格： 3,500,000円

※工事のスケジュールは、1月以降に着工し、年度内に竣工予定。

3 補正予算額 4,100,000円