

「 保護者が安心して預けることができる

学童クラブを目指して 」

提 案 書



平成30年度

岡谷市社会教育委員の会議

目 次

●学童クラブに関する提案書

はじめに 1 P

提案

(1) 安全・安心のための施設整備 2～3 P

(2) 安全・安心のための改善 4 P

参考資料

・活動報告 5 P

・学童クラブ利用登録の推移 ほか 6 P

はじめに

岡谷市社会教育委員の会議では「行動する社会教育委員」をモットーに年度ごとにテーマを設け、社会教育に関わる課題等について調査・研究を進めています。

平成30年度の研究テーマについては、“学童クラブ”。長く続く不況や増税・物価の上昇などによる共働き家庭の増加、また核家族化の進行や母子・父子家庭の増加などにより学童クラブへのニーズは高まっていると実感しております。

岡谷市には、全ての学校に学童クラブが設置されており、利便性は非常に良く、環境も整っています。しかし需要の増加、時代の流れとともに課題も増えてきていることも感じております。

学童クラブに通う子どもたちが安全・安心に利用できるよう、親の目線、大人の目線で、施設や運営を見るなかで、提案をまとめました。この提案が子どもたちの健全育成の一助となることを委員一同心より願います。

平成31年3月

岡谷市社会教育委員の会議

会長 今井 誠

提 案

社会教育委員の会議において、全ての学童クラブの視察を実施した。施設は最近建てられた新しいものから、昭和40年代の古い建物まで様々であるが、子どもが安全・安心に過ごすことができる学童クラブとして提案を掲げたものである。

1 安全・安心のための施設整備

【川岸小学校学童クラブ】

①クラブ室の拡充

利用者数に対してクラブ室のスペースが狭いため、現クラブ室の裏側にある防災倉庫や体育器具庫まで広げればどうか。



②シンクの修理

向かって右手のシンクの排水が詰まっています。あまり費用をかけずに直せると思うので、至急修理すればどうか。



③庇の拡充

送迎時に入出入りする児童・保護者の数に対して入口の庇が小さく、雨や雪にぬれてしまう。もう少し大きな屋根をつければどうか。



④外灯の設置

クラブ室への通路に外灯がないので危険。時計のところに人感センサーがついたライトを設置すればどうか。



【小井川小学校第1学童クラブ】

⑤クラブ室への通路の改善

雨樋が葉っぱ等で詰まっているため、雨が溢れる模様。学校業務員と相談しながら対応を検討すればどうか。また通路には、雨や雪が吹きこむので、隙間を塞いだらどうか。



⑥飛び出し防止柵等の設置

児童や保護者が利用する西側入口は、通行量の多い車道に接しており、低学年の児童の飛び出し事故が懸念されるため、飛び出し防止柵・杭などを設置すればどうか。



⑦壁面の汚れについて

クラブ室壁面の汚れが目立つ。壁をきれいにすることで、建物も長持ちするので、白く塗ってはどうか。



⑧学童クラブと共用するトイレへの暖房便座の設置

余裕教室を利用している学童クラブは、学校のトイレを利用しているが、冬の利用は、児童にとっても寒くて辛いので、暖房便座を設置してはどうか。



【神明小学校第1学童クラブ】

⑨側溝の蓋設置

クラブ室への通路は、雪や雨など悪天候の日には歩きにくく危険な上、側溝が露出している。また、照明が1箇所しかなく危険であるため、側溝の蓋と人感センサー付き照明の設置を検討すればどうか。



⑩耐震診断の実施

建物の骨組が歪んだ箇所（屋根）から水が回ると、雨漏りや天井落下の危険が生じるため、建築士による耐震診断を受けてはどうか。

⑪躯体の断熱

建物の断熱性能が低く、冬季は窓ガラスに緩衝材（ビニールシート）を貼って保温しているが、結露が発生すること。断熱材を入れれば改善するため、建物の骨組みはそのまま活用し、天井、壁、サッシについて、なるべくコストをかけずに小規模改修すればどうか。



⑫天井からの吊下式蛍光灯の安全確認

蛍光灯が天井から鎖で吊り下げられており、地震などのときは落ちてこないか心配であるため、専門の方に見てもらったかどうか。



【湊小学校学童クラブ】

⑬体育館への入口の改善

クラブ室から体育館への入口が階段であり、危険なため全部スロープにすればどうか。また、体育館の壁はコンクリートむき出しのため、角をカバーするものを設置すればどうか。



【上の原小学校学童クラブ、小井川小学校第2学童クラブ】

⑭エアコンの設置

現在設置されている冷風扇は、連続使用すると室内の湿度が上がるため、エアコンを設置すればどうか。

2 安全・安心のための改善

①漂白剤等の保管場所の変更

クラブ室のシンクの下に置かれている塩素系漂白剤（ハイター等）は、子どもの手の届かない場所に移すか、カーテン・扉などで目隠しをすればどうか。



②棚の上にある物品の撤去

クラブ室の棚の上に学校の物品等が置いてあり、地震が来たときなど災害時に落ちてくる可能性があるため、別の場所へ移動すればどうか。



③クラブ室への通路の改善【小井川小第1学童クラブ】

クラブ室からトイレへの通路はすのこ敷きで、壁が薄汚れ、蛍光灯が暗く、全体的に暗いイメージであるため、足元を明るい色に変えたり、児童と一緒に壁に絵を描いたりして、イメージを改善すればどうか。



④カーテンの設置

建物が古い施設は、冬季室内がかなり寒くなる。安全のためにも、防火カーテンでかつ厚めのものに替えたらどうか。

H30年度 岡谷市社会教育委員 活動報告

平成30年4月1日現在

氏名	住所	就任年度	備考
今井 誠	長地	H25 (3期目)	元PTA役員 今井区・上の原小学校区
山田 和男	長地出早	H27 (2期目)	卓球連盟役員、主任児童委員 横川区・上の原小学校区
間宮 洋子	神明町	H27 (2期目)	子ども会育成会 放課後子どもの居場所づくり事業運営委員 今井区・神明小学校区
佐々木 るり子	天竜町	H27 (2期目)	ガールスカウト役員 下浜区・岡谷田中小学校区
林 邦子	川岸上	H27 (2期目)	放課後子どもの居場所づくり事業運営委員 三沢区・川岸小学校区
宮坂 美津章	長地柴宮	H29 (1期目)	放課後子どもの居場所づくり事業運営委員 東堀区・長地小学校区
谷口 修治	長地鎮	H29 (1期目)	放課後子どもの居場所づくり事業運営委員 中屋区・長地小学校区
花岡 文子	湊	H29 (1期目)	公民館活動、地域活動 小坂区・湊小学校区
清水 雅彦	堀ノ内	H29 (1期目)	地域子育てサポーター 西堀区・小井川小学校区
河口 孝	(西部中学校)		西部中学校校長(校長会代表)

計10名 (任期 平成29年4月1日～平成31年3月31日) *校長会任期は1年


・提案書の検討経過

第1回	社会教育委員の会議	5月31日(木)	カルチャーセンター第7研修室
第2回	社会教育委員の会議	7月10日(火)	市役所605会議室
第3回	社会教育委員の会議	8月21日(火)	神明小学童クラブ
	市内学童クラブ視察	9月6日(木)	市内学童クラブ視察
第4回	社会教育委員の会議	10月2日(火)	長地小学童クラブ
第5回	社会教育委員の会議	12月6日(木)	市役所202A会議室
第6回	社会教育委員の会議	1月24日(木)	市役所202A会議室
第7回	提案書の提出、 教育委員との懇談会	3月6日(水)	市役所603会議室

・その他の活動


長野県社会教育委員連絡協議会総会	6月20日(水)	長野県総合教育センター
諏訪・上伊那社会教育委員連絡協議会総会	7月12日(木)	諏訪市文化センター
地域ぐるみで子どもを育てるフォーラム	8月30日(木)	伊那市生涯学習センター
子ども会 通学合宿視察	10月12日(金)	塩嶺野外活動センター
関東甲信越静社会教育研究大会 (岡谷市事例発表)	11月15日(木), 16日(金)	ホクト文化ホール他

岡谷市学童クラブ利用登録の推移 (H27~30)




※数値は年度当初の利用者数

学年別登録の推移 (H27~30)



学校児童に対する入所割合 (H27~30)



登録児童 学年別構成比 (H30)

