

## オンサイトPPA方式による川岸学園太陽光発電設備等導入業務に対する質問への回答

	質問内容	回答
1	<p>公募型プロポーザル実施要領より 3. 実施条件 (4) 補助金が不採択となった場合の対応について 1. 岡谷市立岡谷西部中学校：補助金が不採択となった場合は、次回以降の補助金への申請を含めた業務の継続について市と事業者で協議すること。ただし、国補助金不採択等の理由により令和8年度中の事業完了が不可能と判断された場合は、当該業務を実施しないものとする。</p> <p>とありますが、補助金不採択の場合は本事業実施不可能と判断してよろしいのでしょうか。</p>	<p>本業務は補助金の採択を前提としており、令和8年度内の業務完了は必須となります。不採択等により年度内の完了が困難と判断される場合は、事業継続の可否について協議を行います。</p> <p>ただし、補助金採択の可否に関わらず提案時の単価（PPA料金）を維持できる場合はこの限りではありません。</p>
2	<p>岡谷市立岡谷西部中学校の既存の配管についてご質問させていただきます。体育館から校舎側へ電線を通す必要がありますが、体育館男子トイレ床下の空配管は今回の事業で使用してもよろしいのでしょうか？</p>	<p>必要に応じて、既存の空配管を使用することは可能とします。</p>
3	<p>認定こども園・岡谷市立川岸小学校の新築工事時に空配管を行っていただける計画ではありますが、プロポーザル決定後、配管ルート、配管本数などこちら側の要望をご相談させていただく事は可能でしょうか？</p>	<p>改めて協議を行うことは可能ですが、設計変更等により諸経費が発生した場合は、当業務の請負事業者を経費を負担していただくこととなります。</p>
4	<p>認定こども園・岡谷市立川岸小学校側の単線結線図では、太陽光発電設備が単相のみへの接続ですが、三相は使用不可でしょうか？ また、西部中学校側でも同様の条件があれば、ご示しいただきますようお願いいたします。</p>	<p>三相とすることは可能ですが、認定こども園については現在入札前の段階であるため、電気系統も含めた詳細な調整は令和9年度の施工時に再度行う必要となることをご承知おきください。</p>
5	<p>認定こども園・岡谷市立川岸小学校側の屋根材の資料が見当たりませんでした。「既設の屋根に穴空けをして設備を固定するなど、当該施設の運用に支障をきたす可能性のある手法は禁止する」という禁止事項を遵守するために設計資料をいただきたいです。</p>	<p>認定こども園の屋根伏図については別途提示します。</p> <p>なお、園舎建設工事において「設備固定用のコンクリート基礎」を施工する計画です。原則としてこの基礎を利用した太陽光発電設備の設置を想定してください。</p> <p>※現在建設工事は設計中のため、変更となる可能性があります。</p>